

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00268

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПАНДА» (ООО «ПАНДА»)
Юридический адрес: 454081, Россия, Челябинская область, городской округ Челябинский, внутригородской район Калининский, горд Челябинск, улица Механическая, дом 40, цех 9.
ОГРН: 1167456067250. Телефон: +73512253214, адрес электронной почты: info@panda-panel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПАНДА» (ООО «ПАНДА»)
Юридический адрес: 454081, Россия, Челябинская область, городской округ Челябинский, внутригородской район Калининский, горд Челябинск, улица Механическая, дом 40, цех 9.
ОГРН: 1167456067250. Телефон: +73512253214, адрес электронной почты: info@panda-panel.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум»
Адрес: 121354, Россия, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б.
ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели фасадные хризотилцементные, окрашенные эмалью марки ЯрЛИмер 1510 ПМ, расходом на один слой 25 г/м², с нанесением декоративного покрытия методом цифровой печати, покрытого лаком марки ЯрЛИмер 5350 М, расходом на один слой 28 г/м², выпускаемые по ТУ 23.65.11-001-00691783-2023 «Плиты фасадные хризотилцементные и фиброцементные. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.65.12.131
код ТН ВЭД: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п.7, метод II – Группа горючести Г1 (Слабогорючие),
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 (Трудновоспламеняемые),
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 Группа токсичности продуктов горения – Д1 (С малой дымообразующей способностью),
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т1 (Малоопасные по токсичности продуктов горения).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-127/04-2023 от 24.04.2023 г., выданный ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00745 от 13.02.2023 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.04.2023 по 23.04.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт


Н.К. Потапкин


А.О. Соколов